



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



OSVĚDČENÍ

č. 24 006

potvrzuje, že výrobek

**podlahové nerezové vpusti boční, typ APV110, APV120, APV130 a
nerezové mřížky MPV011, MPV012, MPV013, MPV014, MPV015,
MPV016**

vyráběný společností

Alcadrain, s. r. o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
Česká republika
IČ:25655809

pro uvedené parametry dosahuje hodnot uvedených v příloze tohoto Osvědčení.

Toto osvědčení je vydáno na základě popisu výrobku, dokumentace a výsledku hodnocení uvedených v závěrečném protokolu č. j. **315200134/2024**, vypracovaném ITC, a. s. Zlín dne 4. 10. 2024.

Podmínky použití osvědčení a související informace:

1. Osvědčení se vztahuje pouze k výše uvedeným modelům výrobku.
2. Osvědčení zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti.
3. Platnost osvědčení lze ověřit na www.itczlin.cz.



Platnost do: 2027-10-03
Datum vydání: 2024-10-04

Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
ředitel divize CSI

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství

PŘÍLOHA OSVĚDČENÍ

č. 24 006

výrobek

**podlahové nerezové vpusti boční, typ APV110, APV120, APV130 a nerezové mřížky
MPV011, MPV012, MPV013, MPV014, MPV015, MPV016**

pro uvedené parametry dosahuje hodnot:

Měřená veličina	Jednotka	Výsledek měření ¹⁾	Výsledek měření ²⁾	Výsledek měření ³⁾	Postupy zjištění (zkušební metody)
Vzhled	-	vyhovuje ⁴⁾	vyhovuje ⁴⁾	vyhovuje ⁴⁾	vizuálně
Odolnost mechanické a vodní zápachové uzávěrky proti tlaku	Pa	400,3	400,2	389,9	ČSN EN 1253-8, čl. 4.4
Těsnost proti zápachu	-	tlak $\geq$ 180 Pa / 15 min.	tlak $\geq$ 180 Pa / 15 min.	tlak $\geq$ 180 Pa / 15 min.	ČSN EN 1253-8, čl. 4.9.1
Průtoky ⁵⁾	l/s	0,38 – 0,42	0,52 – 0,53	0,53 – 0,54	ČSN EN 1253-8, čl. 4.11

¹⁾ Zkoušky provedeny u vzorku podlahová vpust' nerezová extra nízká, typ APV110, boční, bez mřížky, zápachová uzávěra SMART.

²⁾ Zkoušky provedeny u vzorku podlahová vpust' nerezová nízká, typ APV120, boční, bez mřížky, zápachová uzávěra SMART.

³⁾ Zkoušky provedeny u vzorku podlahová vpust' nerezová, typ APV130, boční, bez mřížky, zápachová uzávěra SMART

⁴⁾ Vnitřní a vnější povrchy bez ostrých hran a vad ovlivňujících funkčnost vpustí nebo umožňujících způsobení zranění.

⁵⁾ Měřeno s nerezovou mřížkou, typ MPV011.




Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
ředitel divize CSI

Platnost do: 2027-10-03
Datum vydání: 2024-10-04